



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-856731
(任务编号)

产品名称: 继电器

型 号: NJA1-KG

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 继电器 型号: NJA1-KG 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-09-03 完成日期: 2021-10-14	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格


本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NJA1-KG


Ui:240V;Uimp:4kV;

AC-12:Ue/Ie: AC240V/10A;lth:10A

防护等级: IP20.

主检: 王 炜 签字:  日期: 2021-10-25

审核: 尤雪元 签字:  日期: 2021-10-25

签发: 韩美丽 签字:  日期: 2021-10-25



备注:

1. 变更情况;

序号和名称	变更前	变更后
变更情况: 电子组件板型号规格/ 牌号变更	6ZTD.379.215 6ZTD.379.216	6ZTD.379.215 6ZTD.379.216 (电子组件板设计更改)

2. 原认可报告编号: 03601-A-18B2094-S ;

3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原证书编号: CQC2018010305136306;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。